

Протокол исследования физико-химического состава питьевой воды п. Ванзетур

Дата отбора : 15.02.2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	Концентрация		
			До Фильтр.	3 Фильтр.	На Потреб.
1.	Запах при 20 С	балл	2	2	
2.	Запах при 60 С	балл	2	2	
3.	Привкус при 20 С	балл	2	2	
4.	Цветность	градус	20	20	
5.	Водородный показатель Рн		7,0	7,0	
6.	Железо общее	мг/дм ³	4,67	3,97	
7.	Жесткость общая	мг*эquiv/дм ³	2,7	2,5	

лаборант хим.
анализа : *[подпись]* Пустобасья Р. А.