

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ**  
**«ТЕПЛОСЕТИ ИГРИМ»**

Юридический адрес: ул. Советская, д. 28А,  
пгт Игрим, Березовский р-н, ХМАО-Югра.  
Почтовый адрес: 628146, ул. Молодежная, д. 15,  
пгт Игрим, Березовский р-н, ХМАО-Югра.  
Адрес электронной почты: ts-igrim@yandex.ru  
Тел. (34674) 3-19-29, факс 34674) 3-19-29

ИНН 8613007909 КПП 861301001  
ОГРН 1188617017522 ОКПО 34901111  
Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк  
Расчетный счет: 40702810367460003184  
Корреспондентский счет: 30101810800000000651  
БИК 047102651

Исх. № 09/1387

от «09» 11 2023 г.

Главе городского  
поселения Игрим  
Храимову С.А.

Уважаемый Станислав Александрович,

Проанализировав актуализированную схему теплоснабжения МУП «Теплосети Игрим» были выявлены замечания, которые требуют корректировки. Кроме того, в период рассмотрения схемы теплоснабжения в рамках реализации проекта «Строительство блочно-модульной котельной тепловой мощностью 18 МВт с заменой участка тепловой сети в г.п. Игрим» по адресу: г.п. Игрим, ул. Быстрицкого, 9, Березовского района, ХМАО-Югры **введена** в эксплуатацию новая блочно-модульная котельная №1, что требует корректировке и дополнения.

В разделах Пояснительной записки:

- 1) Стр. 9. «Общая характеристика системы теплоснабжения» - корректировка установленной мощности котельных;
- 2) Стр. 10. Таблица 4, «Баланс тепловой энергии» - корректировка установленной мощности котельных;
- 3) Стр. 11. по тексту - корректировка располагаемой мощности котельных, единицы измерения тепловой энергии;  
Таблица 5. «Топливопотребление котельными гп. Игрим» - привести в соответствие объемы топлива с фактическими данными в разрезе по годам;
- 4) Стр. 24. таблица 11 «Прогнозные перспективные нагрузки по административным районам городского поселения Игрим с учетом существующих нагрузок, Гкал/год» - корректировка значений нагрузок в разрезе по годам;
- 5) Стр. 28. по тексту - корректировка располагаемой мощности котельных;
- 6) Стр. 29. по тексту - корректировка способов прокладки тепловых сетей;
- 7) Стр. 30, 35, 50. по тексту - корректировка событий по строительству котельной;
- 8) Стр. 36. по тексту – некорректно составлено предложение;
- 9) Стр. 37 таблица 15, стр. 87 таблица 23 - не соответствует значение установленной мощности БМК №2 с мощностью, указанной по тексту;
- 10) Стр. 73 таблица 20, 21 привести в соответствие годовой расход натурального и условного топлива с фактическими данными в разрезе по годам и котельным;

С учетом выявленных замечаний просим внести корректировки в разделах пояснительной записки и обосновывающих материалах.

Генеральный директор

Исп. Рознерица С.И.  
Тел. (34674) 3-12-68



Безенков А.В.